

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Некрасовка «12» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Атаманова Е.Н. - Глава Некрасовского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с. Некрасовка, ул. Ленина, 42.

При проведении проверки присутствовали:

Мирошенин Виталий Александрович

В ходе проверки был произведен выезд в Некрасовское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Некрасовка, ул. Ленина, 42.

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения установлена локальная модульная котельная, мощностью 150 кВт. Данная локальная модульная котельная не сертифицирована. Представителями ООО «Алерон» разрешительной и проектной документации на локальную модульную котельную на момент проверки не представлено. Земельный участок под локальной модульной котельной не сформирован. Заявки на оформление и передачу земельного участка под локальной модульной котельной в Администрацию Кормиловского муниципального района не поступало.

Установлено наличие следующего оборудования:

Оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Некрасовка, ул. Ленина,42		Кол-во	Наличие, состояние
1	Труба дымовая, Н-14м,d-300мм	1	в наличии
2	Котел КВУГ-0,3	2	в эксплуатации
3	Насос сетевой К20/30, эл. 4кВт/ч	1	нет
4	Насос сетевой К45/30, эл. 7,5кВт/ч	1	нет

5	Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	2	В комплекте 1 сдл, разбор.
6	Вентилятор поддува ВЦ-4/5, эл. дв. 1,5кВт/ч	2	В комплекте
7	Щит силовой ЩС	1	В комплекте
8	Емкость подпиточная, 3 м.куб.	1	нет


Оборудование и трубы в помещении котельной отрезаны от центральной трассы и имеют повреждения от разморозки.

Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./

Члены комиссии:


 /Вахний Е.В./

 /Фомичев С.И./

 /Атаманова Е.Н./

 /Каткова Н.А./

Присутствующие:



АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка «12» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Ермолаев С.Г. - Глава Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект : Здание котельной, кадастровый номер 55:09:050301:526, назначение: котельная. Площадь общая

299,7кв.м., инв.№5592. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с.Михайловка, северная часть села, территория МРМ.

При проведении проверки присутствовали:

Мирошенин Виталий Анатольевич

В ходе проверки был произведен выезд в Михайловское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с.Михайловка, северная часть села, территория МРМ.

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения установлена локальная модульная котельная, мощностью 300 кВт. Данная локальная модульная котельная не сертифицирована. Представителями ООО «Алерон» разрешительной и проектной документации на локальную модульную котельную на момент проверки не представлено. Земельный участок под локальной модульной котельной не сформирован. Заявки на оформление и передачу земельного участка под локальной модульной котельной в Администрацию Кормиловского муниципального района не поступало.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

Установлено наличие следующего оборудования:

1	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:050301:526, назначение: котельная. Площадь общая 299,7кв.м., инв.№5592. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Омская область,		
---	---	--	--

Кормиловский район, с. Михайловка, северная часть села, территория МРМ			
		Кол-во	Наличие, состояние
2	Труба дымовая, Н-25м, d-600мм	1	В наличии
3	Котел КВР-0,63	1	Не рабочий, без колосников
4	Котел КВБр-0,63	1	Не рабочий
5	Насос сетевой К45-30, эл. 7,5кВт/ч	2	Нет в наличии
6	Насос подпиточный К20/30, эл. 4кВт/ч	2	Нет в наличии
7	Вентилятор поддува ВЦ-4-70, эл. дв 5,5кВт/ч	1	Разобран
8	Дымосос ДН-6,3, эл. 5,5кВт/ч	1	Разобран
9	Щит силовой ЩС	2	Вырваны, нет в наличии
10	Емкость подпиточная, 3м.куб.	1	Нет в наличии
11	Емкость хранения мазута, 1000м.куб.	1	В наличии
12	Емкость запаса воды, 50м.куб.	1	В наличии

Трасса, длиной 270 м. вырезана и заменена на пластиковую.

Председатель комиссии:



/Насковец А.А./

Члены комиссии:


/Вахний Е.В./


/Фомичев С.И./


/Ермолаев С.Г./


/Каткова Н.А./

Присутствующие:


/Миронов В.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье «12» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Бессонов В.Н. - Глава Новосельского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:070301:535, общей площадью 41.60 кв.м., инв. №

5467 (5447), литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная , 1а.

При проведении проверки присутствовали:

оператор котельной Димитрашко Виктор Борисович
Мирошничко Валерий Анатольевич

В ходе проверки был произведен выезд в Новосельское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юблeйная , 1а.

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения установлена локальная модульная котельная, мощностью 150 кВт. Данная локальная модульная котельная не сертифицирована. Представителями ООО «Алерон» разрешительной и проектной документации на локальную модульную котельную на момент проверки не представлено. Земельный участок под локальной модульной котельной не сформирован. Заявки на оформление и передачу земельного участка под локальной модульной котельной в Администрацию Кормиловского муниципального района не поступало.


В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

Установлено наличие следующего оборудования:

Здание котельной, кадастровый номер 55:09:070301:535, общей площадью 41.60 кв.м., инв. № 5467 (5447), литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье,		
--	--	--

ул. Юбилейная , 1а			
		Кол-во	
1	Котел КВЖ-0,2	1	в наличии рабочий
2	Котел КВ -0,8	1	в наличии в не рабочем состоянии
3	Насос сетевой К20/30	2	в наличии 1шт
4	Насос подпиточный К28/18	2	в наличии 1шт + отсутствует
5	Вентилятор поддува ВЦ-4,5	2	нет в наличии
6	Щит силовой ЩС	1	в наличии
7	Емкость подпиточная, стальная	1	в наличии
8	Труба дымовая	1	в наличии
9	Тепловые сети котельной	86 м.	утеплены

Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:


/Вахний Е.В./



/Фомичев С.И./


/Бессонов В.Н./


/Каткова Н.А./

Присутствующие:


/Денисов Д.С./


/Мироненко В.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с.Победитель «12» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Шупилова Н.С. - Глава Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект : Здание котельной, кадастровый номер 55:09:080101:802, площадь общая 233,7кв.м.,

инв.№5768(5677). Литер: А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10а.

При проведении проверки присутствовали:

мастер котельной Белов Сергей Леонидович
Мирошенин Валерий Анатольевич

В ходе проверки был произведен выезд в Победительское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10а.


В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

Установлено наличие следующего оборудования:

Здание котельной, кадастровый номер 55:09:080101:802, площадь общая 233,7кв.м., инв.№5768(5677). Литер: А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10а		Кол -во	Наличие, состояние
1	Котел КВВ-2,0	2	в наличии
2	Насос сетевой К 160/30	2	в наличии
3	Насос подпиточный К 20/30	2	в наличии
4	Насос питательный NB-50-125/121	2	1-в наличии 1-ремонт

5	Теплообменник пластинчатый ТИ-51/57	2	в наличии
6	Дымосос ДН-9	1	в наличии
7	Дымосос ДН-10	1	в наличии
8	Насос скважины (Ручеек) <i>глубинный</i>	1	в наличии
9	Насос скважины ЭЦВ 4-2,5	1	в наличии
10	Вентилятор поддува ВЦ-4-70	2	в наличии
11	Щит силовой ЩС-1	1	в наличии
12	Автоматика сигнальная	1	в наличии
13	Тепловые сети, кадастровый номер 55:09:000000:1003, протяженностью 2662 м., расположенные по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель		умещается 30%.

Председатель комиссии:



/Насковец А.А./

Члены комиссии:



/Вахний Е.В./



/Фомичев С.И./


/Шупилова Н.С./


/Каткова Н.А./

Присутствующие:


/Белов А.И./


/Миронов А.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Черниговка «12» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Жакеев Е.Т. - Глава Черниговского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект : Здание, кадастровый номер 55:09:110401:568, общей площадью 31,7кв.м., инв. № 4671 (4177), литера А1,

расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161.

При проведении проверки присутствовали:

оператор котельной Беззубов Андрей Александрович
Мирошкин Валерий Анатольевич

В ходе проверки был произведен выезд в Черниговское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161.


В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения установлена локальная модульная котельная, мощностью 150 кВт. Данная локальная модульная котельная не сертифицирована. Представителями ООО «Алерон» разрешительной и проектной документации на локальную модульную котельную на момент проверки не представлено. Земельный участок под локальной модульной котельной не сформирован. Заявки на оформление и передачу земельного участка под локальной модульной котельной в Администрацию Кормиловского муниципального района не поступало.

Установлено наличие следующего оборудования:


	Здание, кадастровый номер 55:09:110401:568, общей площадью 31,7кв.м., инв. № 4671 (4177), литера А1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161		
		Кол-	Наличие,


		во	состояние
2	Труба дымовая, Н-12м, D-300мм	1	в наличии
3	Котел КВЖ-0,2	2	в наличии
4	Насос сетевой К45/30, эл. 7,5кВт/ч	2	в наличии
5	Насос подпиточный К 20/30, эл. 4кВт/ч	2	в наличии
6	Вентилятор поддува ВЦ-4,5, эл.дв.2,5кВт/ч	2	в наличии
7	Щит силовой ЩС	2	в наличии
8	Емкость подпиточная, 3 м.куб., сталь	1	в наличии
9	Бак мембранный расширительный RV-200	1	в наличии


Председатель комиссии:



 _____ /Насковец А.А./

Члены комиссии:



 _____ /Вахний Е.В./



 _____ /Фомичев С.И./


 _____ /Жакеев Е.Т./


 _____ /Каткова Н.А./

Присутствующие:





АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское «18» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Петрова Н.К. - Глава Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект : Здание котельной, кадастровый номер 55:09:090201:697, площадь общая 276,5 кв.м.

Инвентарный номер 5521 литер А-А1-А2. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3.

При проведении проверки присутствовали:

Оператор котельной Курчовский Валерий Александрович
оператор котельной Иванова Владимир Валерьевич
вед. специалист комитета по экономической
развитию, муниципальным делам, Мироткин В.А.

В ходе проверки был произведен выезд в Сыропятское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие


работы: замена дымохода, ремонт дымохода
труб, ремонт 1 загущенная секция на
общем контуре, частичное уменьшение теплоотдачи.

Установлено наличие следующего оборудования:




	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:090201:697, площадь общая 276,5 кв.м. Инвентарный номер 5521 литер А-А1-А2. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3		
		Кол -во	Наличие, состояние
1	Котел КВР-1,6	2	в наличии 1-50% - загущен
2	Сварочный агрегат генератор	1	в наличии
3	Сварочный аппарат трансформатор	1	в наличии

4	Циркуляционный агрегат КМ 100-80-160	2	в наличии
5	Задвижка (затвор) стальная Д100	2	в наличии
6	Задвижка Д80	4	в наличии
7	Задвижка Д50	4	в наличии
8	Задвижка чугунная Д100	2	в наличии
9	Резервная емкость 50 куб.м	1	в наличии
10	Топливная емкость 5 куб.м.	2	в наличии
11	Топливная емкость 16 куб.м.	1	в наличии
12	Дымосос ДН 8/1500с	1	в наличии
13	Вентилятор ВЦ-4-70	1	в наличии
14	Подпиточный агрегат	2	в наличии
15	Труба дымоотводная	1	в наличии
16	Станок наждак	1	в наличии
17	Щит силовой ЩС-1	1	в наличии
18	Тепловые сети котельной, кадастровый номер 55:09:110601:255	901, 00 п.м.	утеплены на 50%



Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./

Члены комиссии:

 /Вахний Е.В./
 /Фомичев С.И./
 /Петрова Н.К./
 /Каткова Н.А./

Присутствующие:

 /Иванов В.А./
 /Ильуров В.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево

«11» декабря 2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 255-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Кузьмин Е.В. - Глава Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района;

Каткова Н.А. - советник комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:100601:677, назначение: нежилое. Площадь общая

159,50 кв.м. , инв №6140, литера А,А1, этажность 1.Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Мира, ба.

При проведении проверки присутствовали:

Оператор котельной Франк Игорь Александрович
Мирошников Евгений Анатольевич

В ходе проверки был произведен выезд в Юрьевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Мира, ба.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие


работы: ремонтные работы на циркуля-
цистном насосе.

Установлено наличие следующего оборудования:





	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:100601:677, назначение: нежилое. Площадь общая 159,50 кв.м. , инв №6140, литера А,А1, этажность 1.Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Мира, ба		
		Кол-во	
1	Котел КВР-1,1	1	В наличии
2	Котел КВР-1,,6	1	В наличии
3	Насос сетевой К100-80-160	2	В наличии

4	Насос подпиточный К 20/30	2	в наличии
5	Вентилятор ВЦ-4-70	2	в наличии
6	Дымосос ДН-8	1	в наличии
7	Щит силовой ЩС	2	в наличии
8	Емкость подпиточная	1	в наличии
9	Труба дымовая	1	в наличии
10	Теплотрасса, кадастровый номер 55:09:100601:695	557,00 м.п.	уменьшена на 50%
11	Теплотрасса, кадастровый номер 55:09:100601:696	287,00 м.п.	уменьшена на 50%



Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./

Члены комиссии:

 /Вахний Е.В./
 /Фомичев С.И./
 /Кузьмин Е.В.
 /Каткова Н.А./

Присутствующие:

 Иванова И.Д.
 Микросева В.А.

и ЖКО Кормиловского муниципального района

В ходе проверки был произведен выезд в Алексеевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие

работы: не проводились

Примечания: Проведен ремонт крыши, устранены протечки

Установлено наличие следующего оборудования:

	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:020101:651, общей площадью 346.60 кв.м., этажность 1, инв.№19, литера А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9	Количество	Наличие, состояние
1	Котел КВс-0,63	2	В наличии
2	Насос сетевой К 80-65-160	2	В наличии
3	Насос подпиточный К8/18	2	В наличии
4	Насос питательный СР-65/3400	2	В наличии
5	Теплообменник пластичный NT-150	2	В наличии
6	Вентилятор воздуха Щ-4-70	1	В наличии
7	Бак мембранный расширительный RV-200	2	В наличии

технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, северная часть села, территория МРМ.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.

Примечания: Техоснабжение осуществляется за счет модульной котельной принадлежащей ЖОРММ по адресу м.р.м. Михайловка

Установлено наличие следующего оборудования:

1	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:050301:526, назначение: котельная. Площадь общая 299,7кв.м., инв.№5592. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с.Михайловка, северная часть села, территория МРМ	Кол-во	Наличие, состояние
2	Труба дымовая, Н-25м,d-600мм	1	В наличии
3	Котел КВР-0,63	1	Разобран
4	Котел КВБр-0,63	1	Разобран
5	Насос сетевой К45-30, эл.7,5кВт/ч	2	Нет в наличии
6	Насос подпиточный К20/30, эл.4кВт/ч	2	Нет в наличии
7	Вентилятор поддува ВЦ-4-70, эл. дв 5,5кВт/ч	1	Разобран
8	Дымосос ДН-6,3, эл. 5,5кВт/ч	1	Разобран
9	Щит силовой ЩС	2	Нет в наличии
10	Емкость подпиточная, 3м.куб.	1	Нет в наличии
11	Емкость хранения мазута, 1000м.куб.	1	В наличии

В ходе проверки был произведен выезд в Георгиевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.

Примечания: Процедуры тендерный ремонт 9-к закрылись и

Установлено наличие следующего оборудования:

	Помещение, кадастровый номер 55:09:040201:715, назначение: нежилое. Площадь общая 223,7кв.м. Адрес: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16	Кол- во	Наличие, состояние
1	Труба дымовая (в перечне) , Н-16м,d-500мм	1	
2	Котел КВР-0,8	1	
3	Котел КВБр-1,28, производительность 0,63мвт/ч	1	
4	Насос сетевой К80-50-200	2	
5	Насос подпиточный К20/30	2	
6	Дымосос ВДН-9	1	
7	Вентилятор ВЦ-4-70	2	
8	Щит силовой ЩС-1	2	
9	Емкость подпиточная 32 м.куб.	2	
10			

В ходе проверки был произведен выезд в Георгиевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.

Примечания: Около школы утрачена порча, заменен 1 метр. Теплоассен, замена 2-ух забойных.

Установлено наличие следующего оборудования:

1	Помещение, кадастровый номер 55:09:040201:715, назначение: нежилое. Площадь общая 223,7 кв.м. Адрес: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16	Кол-во	Наличие, состояние
2	Труба дымовая (в перечне), Н-16м, d-500мм	1	В наличии
3	Котел КВР-0,8 - <i>нет в наличии</i> <i>КВР-1,6 - демонтирован</i>	1	<i>утилиз.</i>
4	Котел КВБр-1,28, производительность 0,63 мвт/ч	1	В наличии
5	Насос сетевой К80-50-200	2	В наличии
6	Насос подпиточный К20/30	2	В наличии
7	Дымосос ВДН-9	1	В наличии
8	Вентилятор ВЦ-4-70 <i>1 демонтирован.</i>	2	В наличии
9	Щит силовой ЩС-1	2	В наличии
10	Емкость подпиточная 32 м.куб.	2	<i>КВ. Наличие</i>